

お客様 各位

クリーンケミカル株式会社
大阪府茨木市横江 1-12-14
TEL 072-632-2253

塩素ガスの発生予防対策について

【誤混合防止対策】

●薬液タンク・酸液タンクの識別

タンクに充填物製品名や化学物質名、液性などを掲示し、薬液タンクと酸液タンクを明確に識別してください。

●薬液投入前確認

薬液タンクへ洗浄剤を投入する前に、間違いがないか再確認してください。
投入時は指差呼称、2 人での確認などが推奨されます。

【誤混合した場合の対応】

●直ちに機械室より退室し、機械室の扉を閉める。

高濃度のガスが瞬時に発生することもあります。まずは退室してください。
他エリアへの拡散防止のため、室外に塩素ガスが漏れないようにしてください。
一人に対処せず、事故の発生を他のスタッフに伝えてください。

●無理に対応しようとせず、管轄の消防に対応をゆだねる。

室内の安全が確保できるまで入室しないでください。
塩素ガス用のガスマスクには、許容される濃度基準があります。

以上